



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ29.Н00095

№ ПС 006901

Срок действия с 13.01.2022 г. по 12.01.2027 г. код ОК 034 (ОКПД2) 23.99.19
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 6806 10 000 8

Заявитель ООО «ПК ГИДРО-ПРОФИЛЬ». Адрес: 141240, Россия, Московская обл., Пушкинский район, микрорайон Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2, оф. 25. ОГРН 1185050005084. Тел.: 8 (495) 649-02-57. E-mail: 6490214@mail.ru.
(наименование Заявителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Изготовитель ООО «ПК ГИДРО-ПРОФИЛЬ». Адрес: 142432, Россия, Московская обл., г. Черноголовка, Железнодорожный проезд, 12. Тел.: 8-495-649-02-14.
(наименование Изготовителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ29, Орган по сертификации «СЕРТПРИБОРТЕСТ», Адрес: 107076, г. Москва, улица Матросская Тишина, д. 23/7, строение 1, этаж 2, помещение 14, комната 3. Тел.: +7(977)294-33-84.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Универсальная огнестойкая заделка вертикальных и горизонтальных стыков и деформационных швов между конструктивными элементами здания (глубина шва не менее 200 мм, ширина шва не более 250 мм), с внутренним заполнением шва многослойным противопожарным шнуром ОГНЕКОНТУР-ПШ, выпускаемым по ТУ 23.99.19-001-29782265-2021. Монтаж в соответствии с Технологическим регламентом №29782265-2021 по монтажу противопожарного барьера ОГНЕКОНТУР-ПШ ООО «ПК ГИДРО-ПРОФИЛЬ». Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть (Метод I)». Группа горючести – НГ (негорючие). Класс пожарной опасности КМ0.
(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения (№ и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа) Протокол испытаний № 21-12-29/ЗС от 29.12.2021 г., ИЛ «СЕРТПРИБОРТЕСТ», ССБК RU.21ПБ27 до 24.12.2021 г.

Представленные документы (документы представленные Заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) ТУ 23.99.19-001-29782265-2021 «Многослойный противопожарный барьер ОГНЕКОНТУР-ПШ». Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) РОСС RU.32210.04ШЛК1-ОС02.0052 от 11.01.2022 г., выданный Органом по сертификации ООО «Международный Сертификационный Альянс», аттестат аккредитации № РОСС RU.32210.04ШЛК1-ОС02.

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации


(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


(подпись)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)

